Trinkwasseruntersuchung nach DIN 19458 Typ a

Maßeinheit für alle Werte:	µg/l

		1,2 Dichlorethan	Tetra/ Trichlorethen	Trichlorethen	Tetrachlorethen	Benzol	Polyfluorierte Verbindungen
Grenzwert		3	10	10	10	1	kein Grenzwert nach Trinkwasserverordnung
Datum	Entnahmestelle						
Netzanalysen							
26.06.2023	Bonnerstraße	<0,2	0	<0,2	<0,2	<0,2	
26.06.2023	Am Bittenbach	<0,2	0	<0,2	<0,2	<0,2	
26.06.2023	Otto Straße	<0,2	0	<0,2	<0,2	<0,2	
Rohwasseranalysen							
26.06.2023	Tiefbrunnen 1, Königswäldchen						Kleiner Bestimmungsgrenze (<0,001)
26.06.2023	Tiefbrunnen 2, Königswäldchen						Kleiner Bestimmungsgrenze (<0,001)
26.06.2023	Tiefbrunnen Steinebrück						Kleiner Bestimmungsgrenze (<0,001)
26.06.2023	Tiefbrunnen Mötsch						Kleiner Bestimmungsgrenze (<0,001)